

Z1. Bilans powietrza wentylacyjnego								
Przebudowa Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie								
Pomieszczenie		Pow.	Kub.	Nawiew		Wywiew		Uwagi
				Ilość wymian	Ilość powietrza	Ilość wymian	Ilość powietrza	
Nr	Nazwa	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	w/h	m <sup>3</sup> /h	w/h	m <sup>3</sup> /h	
PARTER								
0.01	Poradnia med. pracy	18,10	52,67	Poza opracowaniem				
0.02	Pomieszczenie socjalne	8,60	25,03					
0.03	Gabinet lekarski	16,30	47,43					
0.04	Komunikacja	8,80	25,61					
0.05	Pom. techniczne	3,30	9,60					
0.06	Poradnia med. pracy	13,80	40,16					
0.07	Komunikacja	7,00	20,37					
0.08	Korytarz	9,20	26,77	Wentylacja grawitacyjna				
0.09	Gabinet ordynatora	11,80	34,34					
0.10	Gabinet oddziałowej	12,80	37,25					
0.11	Sala obserwacyjna	12,80	37,25	1,3	50			20m3/h*dziecko młode; 30m3/h*dziecko starsze
0.12	Łazienka personelu	3,20	9,31			5,4	50	50m3/h (z 0.15)
0.13	Gabinet diag.-zabieg.	24,30	70,71	1,3	90			30m3/h*dziecko starsze; 30m3/h*dorosły
0.14	Pom. porządkowe	3,00	8,73			1,7	15	15m3/h (z 0.15)
0.15	Poczekalnia	24,90	72,46	1,6	115			do 0.12; 0.14; 0.16
0.16	Łazienka	6,40	18,62			2,7	50	50m3/h (z 0.15)
0.17	Poczekalnia	9,00	26,19	1,9	50			50m3/h do 0.18
0.18	Łazienka	6,60	19,21			2,6	50	50m3/h (z 0.17)
0.19	Śluza	3,70	10,77	2,8	30			30m3/h
0.20	Pom. porządkowe	2,50	7,28			2,1	15	15m3/h (z 0.22; 0.24)
0.21	Przygotowanie leków	6,10	17,75	Wentylacja grawitacyjna				
0.22	Punkt pielęgniarSKI	6,70	19,50	2,1	40			40m3/h do 0.25
0.23	Gabinet diag.-zabieg.	15,10	43,94	2,0	90			30m3/h*dziecko starsze; 30m3/h*dorosły
0.24	Korytarz	36,90	107,38	0,8	85			85 m3/h do 0.20; 0.25; 0.29
0.25	Kuchnia oddziałowa	4,10	11,93			4,2	50	50m3/h (z 0.22; 0,24)
0.26	Gabinet zabiegowy	14,40	41,90	1,4	60			30m3/h*dziecko starsze; 30m3/h*dorosły
0.27	Sala 2-osobowa	13,40	38,99	1,3	50			do 0.28 (min. 20m3/h*dziecko młode)
0.28	Łazienka	3,60	10,48			4,8	50	50m3/h (z 0.27)
0.29	Brudownik	5,30	15,42			4,0	62	4,0w/h (z 0.24)
0.30	Łazienka	4,60	13,39			3,7	50	50m3/h (z 0.31)
0.31	Izolotka	12,90	37,54	4,0	150			4w/h; podciśnienie 10%
0.32	Śluza	3,20	9,31	3,2	30			30m3/h
0.33	Sala 2-osobowa	16,40	47,72	1,0	48			20m3/h*dziecko młode lub 1w/h (do 0.34)
0.34	Łazienka	3,60	10,48			9,5	100	z 0.33; 0.35 (min. 50m3/h)
0.35	Sala 2-osobowa	17,70	51,51	1,0	52			20m3/h*dziecko młode lub 1w/h (do 0.34)
KS0.01	Klatka schodowa	26,10	75,95	Wentylacja grawitacyjna				
KS0.02	Klatka schodowa	12,60	36,67					
SW0.01	Szyb windy	6,00	17,46					
PIĘTRO I								
1.01	Świetlica	10,30	29,15	2,0	58			2,0w/h
1.02	Brudownik	5,70	16,13			4,0	65	4,0w/h (z 1.09)
1.03	Sala 2-osobowa	14,70	41,60	1,4	60			30m3/h*dziecko starsze
1.04	Łazienka	4,60	13,02			9,2	120	z 1.03; 1.05 (min. 50m3/h)
1.05	Sala 2-osobowa	14,70	41,60	1,4	60			30m3/h*dziecko starsze
1.06	Sala 2-osobowa	14,10	39,90	1,5	60			30m3/h*dziecko starsze
1.07	Łazienka	4,60	13,02			9,2	120	z 1.06; 1.08 (min. 50m3/h)
1.08	Sala 2-osobowa	14,10	39,90	1,5	60			30m3/h*dziecko starsze
1.09	Korytarz	44,60	126,22	0,9	115			115 m3/h do 1.02; 1.15
1.10	Kuchnia oddziałowa	7,70	21,79			2,3	50	50m3/h
1.11	Kuchnia mleczna	8,80	24,90			2,0	50	50m3/h
1.12	Sala 2-osobowa	17,40	49,24	1,2	60			30m3/h*dziecko starsze
1.13	Łazienka	3,60	10,19			5,9	60	z 1.12 (min. 50m3/h)
1.14	Pokój lekarzy	18,00	50,94	Wentylacja grawitacyjna				
1.15	Łazienka personelu	4,10	11,60			4,3	50	50m3/h (z 1.09)
1.16	Przygotowanie leków	7,70	21,79	Wentylacja grawitacyjna				
1.17	Łoża pielęgniariek	11,10	31,41					
1.18	Śluza	6,00	16,98	1,8	30			30m3/h
1.19	Sala 3-osobowa	32,90	93,11	1,0	93			20m3/h*dziecko młode lub 1w/h
1.20	Śluza	4,80	13,58	2,2	30			30m3/h
1.21	Łazienka	3,60	10,19			9,8	100	z 1.19 (min. 50m3/h)
1.22	Korytarz	34,20	96,79	Wentylacja grawitacyjna				
1.23	Gabinet diag.-zabieg.	16,00	45,28	1,1	50			20m3/h*dziecko młodsze; 30m3/h*dorosły
1.24	Sala 2-osobowa	15,70	44,43	1,0	44			20m3/h*dziecko młode lub 1w/h
1.25	Łazienka	3,60	10,19			8,8	90	z 1.24; 1.26 (min. 50m3/h)
1.26	Sala 2-osobowa	14,70	41,60	1,0	40			20m3/h*dziecko młode
1.27	Pom. porządkowe	2,30	6,51			2,3	15	15m3/h (z 1.22)
1.28	Magazyn bielizny	2,30	6,51			2,3	15	15m3/h (z 1.22)
1.29	Łazienka	4,60	13,02			3,8	50	50m3/h (z 1.30)
1.30	Izolotka	15,90	45,00	4,0	180			4w/h; podciśnienie 10%
1.31	Śluza	3,20	9,06	3,3	30			30m3/h
1.32	Sala 2-osobowa	16,60	46,98	1,0	47			20m3/h*dziecko młode lub 1w/h
1.33	Łazienka	3,60	10,19			9,8	100	z 1.32; 1.34 (min. 50m3/h)
1.34	Sala 2-osobowa	15,80	44,71	1,0	45			20m3/h*dziecko młode lub 1w/h
KS1.01	Klatka schodowa	13,20	37,36	Wentylacja grawitacyjna				
KS1.02	Klatka schodowa	13,00	36,79					
SW1.01	Szyb windy	6,00	16,98					