



UWAGI OGÓLNE:

- Rysunku nie składować
- Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż
- Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie
- Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż
- Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu
- Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebiega porównać z projektem instalacji

UWAGI OGÓLNE:

- Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnąć ogniochronnie w klasie odporności ogniwowej przegrody
- Sposób montażu kanałów wentylacyjnych winien być pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę instalacji z Konstrukctorem budynku
- Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem
- Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru
- Z uwagi na modernizacyjny charakter robót wszystkie wymiary i rozmieszczenie instalacji sprawdzić na budowie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta części architektonicznej i sanitarnej.

LEGENDA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (AHU-S):

- instalacja czerpna – izolatki
- instalacja nawiewna – izolatki
- instalacja czerpna/nawiewna – służą
- wk wentylator kanałowy
- fk filtr kanałowy
- nwk wodna nagrzewnica kanałowa
- k jw klimatyzator, jednostka wewnętrzna 2,5 kW

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 – 300 WYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.pl					
OBIEKT / INWESTYCJA:	"Przebudowa Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie"				
ADRES INWESTYCJI:	42-200 Częstochowa ul. Bony 1/3 działka nr 67/2				
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Częstochowie				
BRANŻA:	SANITARNA		FAZA: PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY		
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Żelazkiewicz 455/02				
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jacek Myga 414/02				
NAZWA RYSUNKU:	PRZEBUDOWA -INSTALACJA WENTYLACJI MECH.	DATA:	05.2014	SKALA:	1:50
		NUMER RYSUNKU:	WM4		
ZASTRZEŻENIE: NIE WSKAZUJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM RYSUNEK INWESTYTORA MOŻE BYĆ PRZEWIDYWANY, UŻYCIEM WYKONYWANY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEJ JEDYNEJ AUTORSKIEJ WŁASNOŚCI. AUTOCAD 2009R – 342- 82984371					