

**WYKAZ GAŚNIC I HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH
W OBIEKTACH SP ZOZ MSZ W CZĘSTOCHOWIE**

*(stan na dzień 01.04.2014 z uwzględnieniem wyposażenia, jakie jest przewidziane
w remontowanym pawilonie E przy ul. Mirowskiej 15)*

OBIEKT PRZY UL. BONY 1/3.

Rozmieszczenie gaśnic w obiekcie:

Lp.	Miejsce ustawienia	Rodzaj gaśnicy	Typ gaśnicy	Il. szt.
Pawilon A				
1.	Poziom -1 – pomieszczenie gospodarcze.	proszkowa	GP – 4(ABC)	1
2.	Poziom -1 -korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
3.	Parter – Oddział Biegunkowy	proszkowa	GP-6(ABC)	1
4.	Parter - Poradnia Zdrowia Psychicznego.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
5.	Ip – Oddział Dziecięcy.	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
6.	Ip – Oddział Dziecięcy.	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
7.	Iip – Oddział Wewnętrzny.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
8.	Iip – Oddział Wewnętrzny.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
9.	IIip – Oddział Wewnętrzny.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
10.	IIip – Oddział Wewnętrzny.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
11.	Poddasze – na klatce schodowej.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
12.	Poddasze – na klatce schodowej.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
Pawilon B				
13.	Poziom -1 – korytarz.	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
14.	Poziom -1 – korytarz.	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
15.	Parter – pracownia RTG	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
16.	Parter – Poradnia Dermatologiczna.	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
17.	Magazyn	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
18.	Ip. – Oddział Dermatologii.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
19.	Ip – Oddział Dermatologii.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
20.	Iip – Oddział Przewlekłe Chorych.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
21.	Iip – Oddział Przewlekłe Chorych.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
22.	IIip – Oddział Przewlekłe Chorych.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
23.	IIip – Oddział Przewlekłe Chorych.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
24.	Poddasze – na klatce schodowej.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
25.	Poddasze – na klatce schodowej.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
Pawilon C				
26.	Kotłownia.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
27.	Magazyn oleju.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
28.	Parter – Izba Przyjęć.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
29.	Parter - portiernia	proszkowa	GP-6(ABC)	1
30.	Ip – korytarz przy kasie.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
31.	Pomieszczenie serwerowi.	śniegowa	GSE – 2x	1
Pozostałe obiekty.				
32.	Poradnia Zdrowia Psych. – przy hydrancie wewnętrznym- parter.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
33.	Poradnia Zdrowia Psych. – przy pokoju pielęgniarek-parter.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
34.	Poradnia Zdrowia Psychicznego - poddasze.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
35.	Laboratorium Prątka Kocha	proszkowa	GP-6(ABC)	1
36.	Tlenownia nr1.	proszkowa	GP-6(ABC)	1

37.	Tlenownia nr2.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
38.	Pomieszczenie agregatu prądotwórczego.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
39.	Rozdzielnia prądu	śniegowa	GS-5X	1
40.	Warsztat – blaszak.	proszkowa	GP-6(ABC)	1

Razem – 40szt.

Rozmieszczenie hydrantów wewnętrznych w obiekcie.

Lp.	Lokalizacja	Rodzaj hydrantu wewnętrznego
	Pawilon B	
1.	Parter – przy izbie przyjęć	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
2.	Parter – przy wejściu do Poradni Dermatologicznej.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
3.	Ip – Klatka schodowa od strony Izby Przyjęć.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
4.	Ip- Klatka schodowa od strony Poradni Dermatologicznej.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
5.	Iip - klatka schodowa od strony Izby Przyjęć.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
6.	Iip- Klatka schodowa od strony Poradni Dermatologicznej.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
7.	IIip – klatka schodowa od strony Izby Przyjęć.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
8.	IIip- Klatka schodowa od strony Poradni Dermatologicznej.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
9.	Poddasze - klatka schodowa od strony Izby Przyjęć.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
10.	Poddasze - Klatka schodowa od strony Poradni Dermatologicznej.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
	Przychodnia Zdrowia Psychicznego	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
11.	Poradnia Zdrowia Psych. - przy wejściu do budynku.	Hydrant wew. 25 z węzem płaskoskładanym.

Razem - 11 hydrantów wewnętrznych.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożarów realizowane na bazie hydrantów ulicznych.

Raz w roku prowadzony jest przegląd serwisowy gaśnic i hydrantów wewnętrznych – kolejny w marcu 2014r.

OBIEKT PRZY UL. MICKIEWICZA nr 12.

Rozmieszczenie gaśnic w obiekcie.

Lp.	Miejsce ustawienia	Rodzaj gaśnicy	Typ gaśnicy	Ilość sztuk
	BUDYNEK GŁÓWNY			
	Skrzydło zachodnie			
1.	Poziom -1 – korytarz - przy hydrancie.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
2.	Parter - Laboratorium – własny sprzęt.	proszkowa	GP-6ABC	1
3.	Parter - Laboratorium – własny sprzęt.	proszkowa	GP-6ABC	1
4.	Parter -Rehabilitacja – korytarz	proszkowa	GP-6(ABC)	1
5.	Ip. - Oddział wew. męski.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
6.	Ip.- Oddział wew. męski.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
7.	Iip – Oddział wewnętrzny kobiecy.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
8.	Iip – Oddział wewnętrzny kobiecy.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
	Skrzydło południowe			
9.	Poziom -1 - kotłownia.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
10.	Poziom -1 - rozdzielnia prądu.	śniegowa	GS 5X	1
11.	Poziom -1 – pom. gosp.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1

12.	Poziom -1 – Kardiologia	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
13.	Poziom -1 - Izba Przyjęć.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
14.	Pomieszczenie serwerowi	śniegowa	GSE – 2x	1
15.	Parter - Rehabilitacja.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
16.	Parter - Holl główny.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
17.	Parter Kardiologia.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
18.	Ip. - Przychodnia – pokój rejestracji.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
19.	Ip. - Holl na piętrze.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
20.	Ip. - Pracownia RTG.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
21.	Ip. - Blok Operacyjny Ginekologii.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
22.	Ip. - Holl przy bloku operacyjnym ginekologii.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
23.	IIp. – Kardiologia.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
24.	Poddasze - korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
	Piwnica – skrzydło wschodnie			
25.	Poziom -1 – Korytarz.	proszkowa	GP–6(ABC)	1
26.	Poziom -1 – Korytarz.	proszkowa	GP–6(ABC)	1
27.	Parter – Kardiologia.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
28.	Parter –Kardiologia..	proszkowa	GP-6(ABC)	1
29.	Ip. - Oddział Gnekologiczny.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
30.	Ip. - Oddział Gnekologiczny.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
31.	IIp. – Kardiologia.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
32.	IIp. – Kardiologia.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
	BUDYNKI POZOSTAŁE.			
33.	Portiernia.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
34.	Wiata z butlami tlenowymi.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
35.	Pomieszczenia po sterylizatorni.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
36.	Pomieszczenia admin.-tech..	proszkowa	GP-6(ABC)	1
37.	Pomieszczenia admin.-tech..	proszkowa	GP-6(ABC)	1
38.	Budynek po księgowości.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
39.	Agregat prądotwórczy- budynek wolnostojący	proszkowa	GP-6(ABC)	1

Razem: 39szt.

Rozmieszczenie hydrantów w obiekcie.

Lp.	Lokalizacja	Rodzaj hydrantu wewnętrznego.
	Skrzydło zachodnie	
1.	Poziom -1 – przy laboratorium.	Hydrant wewnętrzny 52.
2.	Parter – laboratorium.	Hydrant wewnętrzny 52.
3.	I piętro – Oddział wew. męski	Hydrant wewnętrzny 52.
4.	II piętro – Oddział wew. kobiecy	Hydrant wewnętrzny 52.
	Skrzydło południowe.	
5.	Poziom -1 – przy kotłowni.	Hydrant wewnętrzny 52.
6.	Poziom -1 - przy kardiologii.	Hydrant wewnętrzny 52.
7.	Parter – rehabilitacja.	Hydrant wewnętrzny 52.
8.	Parter – kardiologia.	Hydrant wewnętrzny 52.
9.	Ip – przy rejestracji Poradni.	Hydrant wewnętrzny 52.
10.	Ip. – Blok Operac. Ginekologii.	Hydrant wewnętrzny 52.
11.	IIp – holl przy Położnictwie.	Hydrant wewnętrzny 52.
12.	IIp – Holl przy Kardiologii.	Hydrant wewnętrzny 52.

	Skrzydło wschodnie	Hydrant wewnętrzny 52.
13.	Poziom -1 – korytarz.	Hydrant wewnętrzny 52.
14.	Parter – kardiologia korytarz.	Hydrant wewnętrzny 52.
15.	Ip – Ginekologia - korytarz	Hydrant wewnętrzny 52.
16.	IIp- Kardiologia.	Hydrant wewnętrzny 52.
17.	Budynek zewnętrzny- pomieszczenie po sterylizatorni.	Hydrant wew.25z węzem płaskoskł.

Razem 17 szt.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożarów realizowane na bazie hydrantów ulicznych. Raz w roku prowadzony jest przegląd serwisowy gaśnic i hydrantów wewnętrznych – kolejny w marcu 2014r.

OBIEKT PRZY UL. MIROWSKIEJ nr 15.

Rozmieszczenie gaśnic w obiekcie.

Lp.	Miejsce ustawienia	Rodzaj gaśnicy	Typ gaśnicy	Ilość sztuk
	Pawilon A			
1.	Parter - portiernia	proszkowa	GP-6(ABC)	1
2.	Parter – korytarz Przychodni	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
3.	Ip. – Korytarz Przychodni	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
4.	Parter- Apteka	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
5.	Parter – Magazyn Apteki	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
6.	I p. - Apteka	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
	Pawilon B			
7.	Poziom -1 – przy hydrancie.	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
8.	Parter –Szpitalny Oddział Ratunkowy.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
9.	Parter- Izba Przyjęć	proszkowa	GP-6(ABC)	1
10.	Ip. – Oddział Chirurgii Urazowo-Ortoped.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
11.	Ip – Oddz. Chirurgii Urazowo.-Ortopedycznej.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
12.	Ip – Oddz. Chirurgii Urazowo.-Ortopedycznej.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
13.	IIp. – Oddz. Urologii.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
14.	IIp. – Oddz. Urologii.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
	Pawilon C			
15.	Poziom -1 – korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
16.	Poziom -1 – korytarz	proszkowa	GP-6(ABC)	1
17.	Parter – RTG	proszkowa	GP-6(ABC)	1
18.	Parter – Oddział Neurologiczny	proszkowa	GP-6(ABC)	1
19.	Ip – Oddz. Chirurgii Ogólne – korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
20.	Ip – Oddz. Chirurgii Ogólne – korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
21.	Ip - korytarz przy Sali operacyjnej.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
22.	IIp – Oddz. Chirurgii Ogólnej –korytarz.	proszkowa	GP-6 (ABC)	1
23.	IIp – korytarz Oddz. Chirurgii Ogól.	proszkowa	GP-6 (ABC)	1`
24.	IIIp – Oddz. Wewnętrzny-korytarz.	proszkowa	GP-6 (ABC)	1
25.	IIIp – Oddz. Wewnętrzny-korytarz.	proszkowa	GP-6 (ABC)	1
	Pawilon C'			
26.	Poziom -1 - kotłownia	proszkowa	GP-12(ABC)	1
27.	Poziom -1 - magazyn oleju opałowego.	proszkowa	GP-12(ABC)	1
28.	Parter-OIOM przy hydrancie wew.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
29.	Parter-OIOM przy kl. schodowej	proszkowa	GP-6(ABC)	1

30.	Parter- OIOM w pom. monitoringu chorych	proszkowa	GP-6(ABC)	1
31.	Ip- Blok Operac. przy hydrancie	proszkowa	GP-6(ABC)	1
32.	Ip – Blok Operac. przy klatce schodowej.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
33.	Ip-Blok Operac. - korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
34.	IIP- Neurologia-przy kl. schodowej	proszkowa	GP-6(ABC)	1
35.	IIP –Neurologia-przy hydrancie.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
36.	IIP-Neurologia – korytarz	proszkowa	GP-6(ABC)	1
	Pawilon D			
37.	Poziom -1..	proszkowa	GP-6(ABC)	1
38.	Parter – korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
39.	Ip – klatka schodowa.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
40.	Poddasze – klatka schodowa.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
41.	Pomieszczenie komputerowe.	śniegowa	GSE-2x	1
	Pawilon E (po remoncie pawilonu takie będzie wyposażenie)			
42.	Poziom -1 korytarz	proszkowa	GP-6(ABC)	1
43.	Parter - korytarz	proszkowa	GP-6(ABC)	1
44.	Parter - korytarz	proszkowa	GP-6(ABC)	1
45.	Ip – korytarz	proszkowa	GP-6(ABC)	1
	Pawilon F			
46.	Parter – Oddz. Płucny-korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
47.	Parter – Oddz. Płucny-korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
48.	Ip – Oddz. Płucny-korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
49.	Ip – Oddz. Płucny-korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
	Pawilon G			
50.	Parter – Poradnia Chirurgiczna.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
51.	Parter – Poradnia Chorób Płuc.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
52.	Ip – korytarz administracji.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
53.	Ip – korytarz administracji.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
54.	Pomieszczenie serwerowi.	śniegowa	GSE-2x	1
	Pawilon H			
55.	Poziom -1 – kotłownia	proszkowa	GP-6(ABC)	1
56.	Poziom -1 – magazyn oleju	proszkowa	GP-6(ABC)	1
57.	Poziom -1 – przy klatce schodowej.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
58.	Parter - Sterylizatornia	proszkowa	GP-6(ABC)	1
	Pozostałe obiekty.			
59.	Budynek gospodarczy -boks nr 4.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
60.	Budynek gospodarczy-magazyn podtlenku azotu.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
61.	Rozdzielnia SN 15 kV.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
62.	Rozdzielnia SN 15 kV.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
63.	Rozdzielnia zasilania awaryjnego.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
64.	Rozdz. zasil. awar.- Pom. agregatu spalin.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
65.	Rozdz. zasil. awar.- Pom. zbiornika paliwa.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
66.	Magazyn nr1.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
67.	Archiwum	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
68.	Tlenownia- pierwsze pomieszczenie	proszkowa	GP-6(ABC)	1
69.	Tlenownia – drugie pomieszczenie	proszkowa	GP-6(ABC)	1

Razem – 69szt.

Rozmieszczenie hydrantów w obiekcie.

Lp.	Lokalizacja	Rodzaj hydrantu wewnętrznego.
Pawilon B		
1.	Poziom -1 - korytarz.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
2.	Poziom -1 – przy dojściu do kotłowni.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
3.	Parter korytarz przy SOR.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
4.	Parter korytarz przy SOR.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
5.	Ip. - korytarz.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
6.	Ip. - korytarz.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
7.	IIP. - korytarz.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
8.	IIP. -korytarz.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
Pawilon C		
9.	Parter –przy laboratorium.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
10.	Parter – przy Oddz. Neurologicznym.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
11.	Ip –Oddział Chirurgii Ogólnej - korytarz.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
12.	Ip – przy wewnętrznej klatce schodowej.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
13.	IIP- Oddział Chirurgii Ogólnej-korytarz.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
14.	IIP - przy wewnętrznej klatce schodowej.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
15.	IIIP- Oddział Wewnętrzny.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
16.	IIIP - przy wewnętrznej klatce schodowej.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
Pawilon C'.		
17.	Parter- przy klatce schodowej	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
18.	Parter – przy windzie.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
19.	Ip- przy klatce schodowej.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
20.	Ip- przy windzie.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
21.	IIP –przy klatce schodowej.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
22.	IIP- przy windzie.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
Pawilon E		
23.	Parter -korytarz	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
24.	Ip. - korytarz	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
Pawilon F		
25.	Parter – przy klatce schodowej	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
26.	Parter – przy windzie	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
27.	Ip – przy klatce schodowej I	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
28.	Ip – przy windzie.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym

Razem – 28 hydrantów wew.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożarów realizowane na bazie hydrantów ulicznych. Raz w roku prowadzony jest przegląd serwisowy gaśnic i hydrantów wewnętrznych – kolejny w listopadzie 2014r.

W obiekcie przy ul. Mirowskiej nr 15 występują:

- w pawilonie C' stanowiącym odrębną strefę pożarową system sygnalizacji pożaru.
- w pawilonie B, C i C' (po remoncie w pawilonie E) występuje system oddymiania klatek schodowych. Klatka schodowa w pawilonie C' jest wydzielona pożarowo.

Urządzenia przeciwpożarowe są serwisowane przez następujące firmy:

- system sygnalizacji pożaru w pawilonie C' – firma OBIS Cichocki Ślęzak sp. jawna.
- system oddymiania klatek schodowych – serwisant firmy D+H, serwisant firmy Mercor,

Najbliższa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP znajduje się w odległości:

- obiekt przy ul. Bony 1/3 – 3 km,
- obiekt przy ul. Mickiewicza nr 12 – 5 km,
- obiekt przy ul. Mirowskiej nr 15 – 2 km,