

Częstochowa, dnia 22.05.2017

Do wiadomości
Firmy biorące udział w
postępowaniu

Wyjaśnienia nr 1
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości nie
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 4 ust. 8 ustawy Pzp na : Dostawę dostawa materiałów ślusarskich,
hydraulicznych, elektrycznych i malarskich z podziałem na 4 pakiety
dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w
Częstochowie.

Ogłoszenie o zamówieniu
zostało zamieszczone na stronie internetowej www.zsm.czyst.pl w dniu
17.05.2017

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi
przedmiotowego zapytanie ofertowe, Zamawiający przekazujemy
wyjaśnienia treści SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3

Pytanie nr1


Dotyczy Poz.122 proszę o doprecyzowanie jakie amperarze wkładek ?

Odpowiedź: wkładka D01- 6A; wkładka D0-2 – 25a

Pytanie nr2

Dotyczy Poz.129 – lampy LRF nie są już produkowane zgodnie z
normami unijnymi - w związku z tym co robimy z tą pozycja ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamiennik.


DYREKTOR
Wojciech Konieczny



Pytanie nr3

Dotyczy Poz. 140 – Kinkiety Proszę o sprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź: kinkiety naścienne- 230V z gwintem E27 na jedna świetlówkę energooszczędną.

Pytanie nr4

Dotyczy Poz.144- Proszę o podanie głębokości koryt ?

Odpowiedź: głębokość korytek 15 mm.

Pytanie nr5

Dotyczy Poz.145 – Proszę sprecyzować moc transformatora ?

Odpowiedź: Moc transformatora 150W.

Pytanie nr6


Dotyczy Poz. 141 - Czujnik z wejściem przy wchodzeniu Proszę o sprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający przez „Czujnik z wejściem przy wchodzeniu rozumie ” rozumie czujnik ruchu z regulacją pionową i poziomą IP44.

Pytanie nr7

Dotyczy Poz. 23 - Uchwyt paskowy do mocowania przewodów elektrycznych do ściany (montaż za pomocą kołków rozporowych) Proszę o podanie wymiaru.

Odpowiedź: Up22 do przewodów fi 7-22 .


DYREKTOR
Wojciech Konieczny

KIEROWNIK
Szekji Zaopatrzenia i Magazynów

Joanna Jędraszek