



Częstochowa dnia 25.09.2018 r.

Do wiadomości
Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawę materiałów elektrycznych dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”

Zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 20.09.2018 r.

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przekazujemy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1.

Proszę o wykreślenie pozycji nr. 49 - produkt wycofany z produkcji.

Odpowiedź:

Artykuł z pozycji 49 (Lampa wyładowcza LR-F 125W E27) w przypadku braku proszę zastąpić innym produktem o porównywalnych parametrach.

Pytanie nr 2.

Proszę o zmniejszenie kary umownej z 1% do 0,5% wartości zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian wartości kar umownych.

Pytanie nr 3.

Poz.119 do 123 - proszę o informację czy można zamiennie świetlówki energooszczędne na świetlówki ledowe (świetlówki energooszczędne za chwilę zostaną wycofane)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w poz. 119 do 123. Proszę o wypełnienie pozycji zgodnie z załącznikiem do formularza.

Pytanie nr 4.

Poz. 201 – proszę o doprecyzowanie średnicy rur termokurczliwych?

Odpowiedź:

Średnica rur termokurczliwych to w przybliżeniu 2mm, 3mm, 8mm, 10mm



Pytanie nr 5.

Poz. 204 – proszę o doprecyzowanie mocy świetłówki , czy chodzi o świetłówkę 32W G10Q?

Odpowiedź:

Pozycja ta dotyczy świetłówki o mocy mieszczącej się w zakresie od 22W do 32W ale o średnicy okręgu około 310mm i trzonku g10q (świetłówki przeznaczone do negatoskopów)

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15
Regon 151586247, NIP 949 17 63 544
tel. 370 - 22 - 22

DYREKTOR
Wojciech Konieczny
Wojciech Konieczny

Kierownik
Działu Technicznego
Zbigniew Szyszko
Zbigniew Szyszko