



Częstochowa dnia 26.09.2018 r.

Do wiadomości

Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Dostawę materiałów elektrycznych dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”

Zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.zsm.czyst.pl, SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 20.09.2018 r.

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przekazujemy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1.

POZ.133 – świetlówka zielona nie jest już produkowana i jak poinformował producent nie ma zamiennika – czy może być świetlówka w innej barwie ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę na świetlówkę o barwie światła poniżej barwy 830. Świetlówki zielone są stosowane na salach operacyjnych przy zabiegach endoskopowych gdzie wymagane jest światło mało intensywne. Pozostałe parametry świetlówki bez zmian.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

T. Kowalik
Dz. Techniczny

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR

Wojciech Konieczny

**Zastępca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno - Technicznych**

Paweł Łelonkiewicz