



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY
ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92
e-mail: sekretariat@zsm.czest.pl http://www.zsm.czest



PN-EN ISO 9001:2009
OHSAS 18001:2007
Certyfikat nr:
1930/03/2016/252/C

Częstochowa dnia 11.03.2019 r.

Do wiadomości
Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
„Przegląd techniczny, konserwacja agregatów próżniowych i stacji sprężonego powietrza użytkowanych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”

Zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 05.03.2019 r.

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przekazujemy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1.

Agregat próżni centralnej AV40 nr 017/2001 produkcji TEPRO – czy jest tam pompa AT – 21 ?

Odpowiedź:

W agregacie AV40 nr 017/2001 produkcji Tepro występuje pompa AT-21A.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
Wojciech Konieczny
Wojciech Konieczny

Kierownik
Działu Technicznego
Zbigniew Szyszko
Zbigniew Szyszko

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15
Regon 151586247, NIP 9491763544
tel. 370-22-22