

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Wykaz systemów detekcji gazu zainstalowanych w kotłowniach Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie

a) Szpital przy ulicy Mirowskiej 15 – Kotłownia Nr 1 „stara”

- detektory gazu DEX 12/N (AL) – 4 szt. + centralka MD 4.ZA prod. GAZEX
- zawór odcinający gazu MAG – 1 szt.

b) Szpital przy ulicy Mirowskiej 15 – Kotłownia Nr 2 „nowa”

- detektory gazu DEX – 6 szt. + centralka MD 4.ZA i MD 2.ZA prod. GAZEX
- zawór odcinający gazu MAG – 1 szt.

c) Szpital przy ulicy Bony 1/3

- detektory gazu DEX 12/N (AL) – 2 szt. + centralka MD 2.ZA prod. GAZEX
- zawór odcinający gazu MAG – 1 szt.

d) Szpital przy ulicy Mickiewicza 12

- detektory gazu DEX 12/N (AL) – 2 szt. + centralka MD 2.ZA prod. GAZEX

(W PRZYPADKU POWYŻSZYCH DETEKTORÓW NIEZBĘDNA REGENERACJA SENSORÓW,

- zawór odcinający gazu MAG – 1 szt.

II. Zakres zadań do wykonania podczas przeglądu technicznego, konserwacji i regeneracji

- Sprawdzenie poprawności działania detektorów DEX i centralek MD,
- Sprawdzenie poprawności działania zaworów odcinających gazu MAG,
- Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,
- Wykonanie regeneracji sensorów – 2 szt. w przypadku detektorów gazu zainstalowanych w kotłowni Szpitala przy ulicy Mickiewicza 12,
- Usunięcie drobnych usterek w urządzeniach/instalacji,
- Utylizacja zużytych materiałów,
- Wystawienie protokołów po przeprowadzonym przeglądzie technicznym.