



Częstochowa dnia 05.11.2019 r.

Do wiadomości
Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Przeгляд techniczny i konserwacja wraz z wymianą filtrów w urządzeniach klimatyzacyjno-wentylacyjnych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”

Zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 29.10.2019 r.

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przekazujemy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1

Proszę o dokładne parametry dotyczące filtrów w celu dokładniejszej wyceny:

Tabela I centrale wentylacyjne pozycja 9:

Typ EU4: 429 x 287 – 2 szt. – jaka głębokość?

Typ EU9: 429 x 287 – 2 szt. – jaka głębokość?

Tabela III nawiewniki pozycja 10:

Filtr HEPA H 13 – 1 szt. – jaki wymiar?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z dokumentacją dot. centrali CV-P (tabela I, Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne):

Pozycja nr 9

Typ EU4: 429 x 287 x **200** (głębokość) [mm]

Typ EU9: 429 x 287 x **600** (głębokość) [mm]

Filtr HEPA (tabela III Nawiewniki w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego, Sali Wybudzeń oraz OAIT):

Pozycja nr 10 – Filtr absolutny powietrza HEPA – wymiary 915 x 610 x 292 [mm]



Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie treści zawartych w opisie przedmiotu zamówienia:

- 1) w wykazie urządzeń pkt. 1 ppkt. 9 (w tabeli) w typie filtrów nie podają Państwo trzeciego wymiaru tj. głębokość filtra.
- 2) w wykazie urządzeń pkt. 3 ppkt. 10 (w tabeli) w typie filtrów HEPA nie podają Państwo wymiarów filtra (szer. x wys. x gł.)

Odpowiedź na pytanie nr 2

- 1). Zgodnie z dokumentacją dot. centrali CV-P (tabela I)

Pozycja nr 9

Typ EU4: 429 x 287 x **200** (głębokość) [mm]

Typ EU9: 429 x 287 x **600** (głębokość) [mm]

- 2). Filtr HEPA (tabela III):

Pozycja nr 10 – Filtr absolutny powietrza HEPA – wymiary 915 x 610 x 292 [mm]

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

06.11.2017
Z upoważnienia Dyrektora
Zastępcą Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Małgorzata Guzik

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
42-200 Częstochowa, ul. Mirowska 15
Regon 151586247, NIP 9491763544
tel. 370-22-22

Kierownik
Działu Technicznego
Zbigniew Szyszko