



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY

ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa

Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92

e-mail: sekretariat@zsm.czest.pl

<http://www.zsm.czest>



ISO 9001
OHSAS 18001

Częstochowa dnia 05.02.2020 r.

Do wiadomości
Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
„Zakup i dostawa artykułów elektrycznych, hydraulicznych, ślusarskich i budowlanych przeznaczonych do bieżących konserwacji w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”

Zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 03.02.2020 r.

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przekazujemy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1.


Proszę o doprecyzowania poniższych pozycji w celu poprawnej wyceny materiałów:

Poz. 5 – automat zmierzchowy – ile amper , czy na szynę czy n/t ?

Odpowiedź do poz. 5: automat zmierzchowy do 10A, nie na szynę, montaż natynkowy, IP 65

Poz. 18-23 bezpieczniki – proszę o podanie wielkości bezpiecznika typ. 00 , 1 , 2 , 3 ?

Odpowiedź do poz. 18-23: Na poniższym zdjęciu są bezpieczniki, których używamy obecnie:



Poz.24 – czujnik ruchu – jaki kąt czujnika ?

Odpowiedź do poz. 24: kąt widzenia czujnika 180 stopni

Poz.142-144 – wkładki topikowe – jaki rozmiar wkładek ?


Odpowiedź do poz. 142-144:

poz. 142: wkładka topikowa cylindryczna 35A (gL/gG) gniazdo E18 rozmiar fi 15 x 36 mm,
fi 13,3 mm (A)

poz. 143: wkładka topikowa cylindryczna 63A (gL/gG) D0 2

poz. 144: wkładka topikowa D0 1 10A gniazdo bezpiecznika E14 fi 11 x 36 mm,
fi 8,5 mm (A)

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.



ZATWIERDZIŁ:

Z upoważnienia Dyrektora
Zastępcą Dyrektora
ds. Ekonomiczne – Finansowych
Małgorzata Guzik

