



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY

ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92

e-mail: sekretariat@zsm.czyst.pl

<http://www.zsm.czyst>



ISO 9001
OHSAS 18001

Częstochowa dnia 02.03.2021 r.

Do wiadomości

Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Przegląd techniczny stacji redukcyjno-pomiarowych gazów ziemnych, przegląd i kalibracja systemów detekcji gazów wraz z wymianą zaworów odcinających oraz wymianą czujnika płomienia w palniku kotła parowego użytkowanego w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”

W związku z otrzymanymi od potencjalnych Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przekazujemy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Czynności przeglądowe stacji redukcyjno-pomiarowych muszą być wykonywane przy wyłączonych urządzeniach gazowych, a wymiana zaworów MAG przy wyłączonych kotłach, w związku z tym prace należy wykonać w terminie letnim.

Uprzejmie prosimy o wydłużenie realizacji zamówienia, aby prace mogły być wykonane w miesiącu maju lub czerwcu.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 31.05.2021 r.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
Wojciech Konieczny
Wojciech Konieczny

Kierownik
Działu Technicznego

Zbigniew Szyszko
Zbigniew Szyszko