



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY

ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92

e-mail: sekretariat@zsm.czyst.pl

<http://www.zsm.czyst>



ISO 9001
OHSAS 18001

Częstochowa dnia 16.02.2021 r.

Do wiadomości

Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Przegląd techniczny i naprawa systemu sygnalizacji p/poż użytkowanego w obiekcie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”

W związku z otrzymanymi od potencjalnych Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przekazujemy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1

Proszę o informacje czy posiadają Państwo aktualny plik konfiguracyjny centrali. Zgodnie z pkt. 1 należy wymienić czujnik OSD 531. Niestety są one już nie dostępne/nie produkowane i należy wymienić go na obecnie produkowany MTD do tego potrzeba pliku konfiguracyjnego oraz odpowiedni upgrade centrali

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nie posiadamy aktualnego pliku konfiguracyjnego centrali Schrack.

W przypadku II części pytania utrzymujemy zapis dotyczący wymiany czujki SSD 531 na taki sam typ.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:


DYREKTOR
Wojciech Konieczny

