

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Wykaz urządzeń dźwigowych użytkowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15, Mickiewicza 12 i Bony 1/3

- poz. 1. Dźwig osobowy – Pawilon B Mirowska 15– wytwórca REM LIFT Częstochowa
typ: z napędem elektrycznym
udźwig: 1500 kg
rok zabudowy: 2015 r.
nr rejestr. N3104000888
- poz. 2. Dźwig osobowy – Pawilon C Mirowska 15 – wytwórca REM LIFT Częstochowa
typ: z napędem elektrycznym
udźwig: 1800 kg
rok zabudowy: 2015
nr rejestr. N3104000885
- poz. 3. Dźwig osobowy – Budynek Główny – Szpital. przy ul. Mickiewicza 12
producent: ZREMB
typ: SNE
udźwig: 450 kg
nr rejestr. J0T3104010487
- poz. 4. Dźwig osobowy – Budynek Główny – Szpital. przy ul. Mickiewicza 12
producent: ZREMB
typ: SNE
udźwig: 450 kg
nr rejestr. J3104010486
- poz. 5. Dźwig osobowy – Budynek Główny – Szpital. przy ul. Bony 1/3
wytwórca: REM-LIFT Częstochowa
typ. z napędem elektrycznym
udźwig: 1600 kg
rok zabudowy: 2017
nr rejestr. N3104000964
- poz. 6. Dźwig osobowy – Budynek Główny – Szpital. przy ul. Bony 1/3
wytwórca: REM-LIFT Częstochowa
typ. z napędem elektrycznym
udźwig: 1600 kg
rok zabudowy: 2017
nr rejestr. N3104000959

II. Wymagania dot. wykonywania konserwacji

- konserwacja wykonywana przynajmniej raz na miesiąc,
- posiadania potencjału ludzkiego do wykonania zamówienia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem co najmniej jedną osobą (konserwatorem dźwigów), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z późniejszymi zmianami) dot. konserwacji dźwigów:
- w zakresie części mechanicznej,
- w zakresie części elektrycznej,
- oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
- prowadzenie pogotowia awaryjnego zobowiązuje Wykonawcę do podjęcia działań w czasie 40 min. w dni robocze oraz 90 min w niedzielę i święta od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,

III. Wykaz czynności do wykonania w ramach świadczonych usług

- sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego polegającego na utrzymaniu dźwigu w stanie technicznym zapewniającym jego maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację,
- wykonywanie badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu technicznego urządzenia, a wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego,
- czyszczenie i smarowanie elementów mechanicznych,
- dokonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych,
- wykonywanie niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania urządzenia napraw wraz z wymianą zużytych bądź uszkodzonych elementów,
- powiadomienie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach wadliwej eksploatacji dźwigu w szczególności gdy ma to wpływ na bezpieczeństwo użytkowania,
- wykonanie pomiarów elektrycznych urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonanie opinii stanu technicznego – możliwości dalszej eksploatacji (resursu) urządzeń dźwigowych wymaganych przez UDT,
- uczestniczenie w przeglądach i kontrolach dokonywanych przez UDT,

Straż Pożarną itp.

- informowanie Zamawiającego o terminach badań kontrolnych i konserwacyjnych dźwigów,
- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania prac typu: remonty, naprawy, modernizacje, badania ochronne przeciwporażeniowe dźwigów itp.
- dokumentowanie każdej przeprowadzonej konserwacji, naprawy poprzez wystawianie raportów serwisowych,
- zawiadamianie UDT o każdym wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych dźwigu,
- utrzymanie czystości w maszynowni i podszybiach dźwigu.