

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Wykaz urządzeń do przemieszczania osób używanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 i Bony 1/3

- poz. 1. Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych
– Paw. A – Szpital Mirowska 15
(winda poręczowa-schodowa) – producent ALTECH SPOL. S.R.O
typ: OMEGA
udźwig: 225 kg
rok zabudowy: 2015
nr rejestr. UDT: N3004000240
- poz. 2. Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych
– Paw. B – Szpital Bony 1/3
(winda poręczowa-schodowa) – producent ALTECH SPOL. S.R.O
typ: DELTA
udźwig: 225 kg
rok zabudowy: 2014
nr rejestr. UDT: N3004000230

II. Wymagania dot. wykonywania konserwacji

- konserwacja wykonywana przynajmniej raz na miesiąc,
 - posiadania potencjału ludzkiego do wykonania zamówienia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem co najmniej jedną osobą (konserwatorem dźwigów), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z późniejszymi zmianami) dot. konserwacji dźwigów:
 - w zakresie części mechanicznej,
 - w zakresie części elektrycznej,
- oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

- prowadzenie pogotowia awaryjnego zobowiązuje Wykonawcę do podjęcia działań w czasie 40 min. w dni robocze od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.

III. Wykaz czynności do wykonania w ramach świadczonych usług

- sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego polegającego na utrzymaniu urządzenia w stanie technicznym zapewniającym jego maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację,
- wykonywanie badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu technicznego urządzenia, a wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego,
- czyszczenie i smarowanie elementów mechanicznych,
- dokonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych,
- wykonywanie niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania urządzenia napraw wraz z wymianą zużytych bądź uszkodzonych elementów,
- powiadomienie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach wadliwej eksploatacji dźwigu w szczególności gdy ma to wpływ na bezpieczeństwo użytkowania,
- wykonanie pomiarów elektrycznych urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonanie opinii stanu technicznego – możliwości dalszej eksploatacji (resursu) urządzeń dźwigowych wymaganych przez UDT,
- uczestniczenie w przeglądach i kontrolach dokonywanych przez UDT, Straż Pożarną itp.
- informowanie Zamawiającego o terminach badań kontrolnych i konserwacyjnych dźwigów,
- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania prac typu: remonty, naprawy, modernizacje, badania ochronne przeciwporażeniowe dźwigów itp.
- dokumentowanie każdej przeprowadzonej konserwacji, naprawy poprzez wystawianie raportów serwisowych,
- zawiadamianie UDT o każdym wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych dźwigu.