



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY
ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92
e-mail: sekretariat@zsm.czyst.pl http://www.zsm.czyst.pl



Częstochowa dnia 23.01.2026 r.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu

dot. zapytania ofertowego pn. „Przegląd techniczny, naprawa, konserwacja instalacji gazów medycznych wraz z punktami poboru gazów medycznych w obiektach SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie”

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia.

Pytanie Nr 1

Zamawiający wymaga "posiadania ważnych uprawnień dot. konserwacji instalacji gazów medycznych" - proszę o sprecyzowanie, kto powinien być wystawcą uprawnień. Czy honorowane będzie posłużenie się certyfikatem SIMP ("Niepalne gazy medyczne") i/lub autoryzacją producenta kolumn, paneli z gazami medycznymi?

Odpowiedź nr 1

Wystawcą uprawnień powinny być Komisje Kwalifikacyjne upoważnione przez Urząd Regulacji Energetyki. Autoryzacje producentów są preferowane.

Pytanie Nr 2

W wykazie urządzeń Zamawiający wymienia źródła zasilania, jak zbiorniki kriogeniczne, sprężarki, agregaty, lecz w zakresie zadań się do nich nie odwołuje. Czy Zamawiający potwierdza, że nie podlegają one przeglądowi objętemu zamówieniem?

Odpowiedź nr 2

Tak. Zamawiający potwierdza, że źródła zasilania, jak zbiorniki kriogeniczne, sprężarki, agregaty nie są objęte zakresem powyższego zamówienia.

Powyższa treść stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR

Beata Szafraniec

Kierownik Działu Technicznego

Karol Gawron

Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych

Zbigniew Szyszko